

Překročení hygienických výsledků odběru vzorku pitné vody

Tímto Vás informuji o předběžných výsledcích odběru vzorku pitné vody z veřejného vodovodu rodinného domu č.p. 18 ve Zlátence ze dne 19. 8. 2026, které byly zjištěny z databáze ELims Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Z výsledků vyplývá, že v odebraném vzorku pitné vody došlo k překročení hygienického limitu mezní hodnota 0 KTJ/100 ml pro ukazatel koliformní bakterie, 0,20 mg/l pro ukazatel železo, 0,05 mg/l pro ukazatel mangan a 5 ZF(n) pro ukazatel zákal. Výsledky viz níže.

Vzorek	95492
Rok	2026
Datum odběru	19.08.2026
Čas odběru	08:23
Materiál	voda pitná
Místo odběru	Zlátenka, č.p. 18
Název vzorku	veřejný vodovod
Datum příjmu	19.08.2026
Vzorkoval	Rajdlík Ondřej, Bc.

Stanovení	Jednotka	Výsledek	Hodnocení
E. coli	KTJ/100ml	0	
Fe	mg/l	0,483	Mimo limit !
Mn	mg/l	0,0640	Mimo limit !
TOC	mg/l	<1,0	
barva	mg/l Pt	<5	
chlor vol. na místě	mg/l	<0,05	
chuť (lab)		nestanoveno	
dusičnany	mg/l	2,5	
enterokoky	KTJ/100ml	0	
koliformní b.	KTJ/100ml	19	Mimo limit !
konduktivita (25°C)	mS/m	29,6	
pH		6,9	
pach (lab)		příjemný	
počty při 22°C	KTJ/ml		
počty při 36°C	KTJ/ml	38	
teplota vzorku	°C	16	
zákal (nefelometr)	ZF(n)	6,4	Mimo limit !